


ウェザーカバータイプ 換気扇の確認


換気扇を交換する場合、設置状況によって別途部材が必要になります。
下記の図を参考に、換気扇の固定位置をご確認下さい。

① D または ② E のいずれかになります。

① D タイプ




ここから中を
のぞいて見て下さい。






換気扇が四隅で固定されている

② E タイプ



ここから中を
のぞいて見て下さい。



換気扇が四隅以外で
固定されている。

※この場合は別途換気扇取付枠が
必要になります。